

BLOCO BLA1000

Bloco autônomo de iluminação de emergência, composto por 02 faróis de LED de alta potência, 6W, 1000 lúmens, autonomia mínima de 2h



Módulo autônomo de sinalização de abandono (SAL), LED, 30 lúmens,1.3W, autonomia mínima de 2horas



Módulo autônomo de iluminação de emergência, com 30 led's ou menos, 100 lúmens, 3W, autonomia mínima de 2horas



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

Art. 30 da IN 009/DAT/CBMSC:

A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

B) ESTAREM SITUADOS ENTRE 80 E 92CM ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO.

C) SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

D) TER LARGURA MÍNIMA DE 3,8cm E MÁXIMA DE 6cm.

E) ESTAREM AFASTADOS NO MÍNIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES OU GUARDA A QUE TIVEREM FIXADOS.

F) SEREM CONSTITUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO.

G) O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

H) NÃO TENHAM O EFETIO GANCHO.

IN 009/DAT/CBMSC:

Art. 28: Os degraus devem obedecer aos seguintes requisitos:
I - Os degraus devem ser revestidos por materiais anti-derrapantes e incombustíveis (conforme IN018/DAT/CBMSC);
II - Possuir espelho entre 16 e 18 cm;
III - Ter seu comprimento (b) dimensionado pela fórmula: 63cm ≤ (2h + b) ≤ 64cm;
VII - Ser uniforme em toda sua extensão;



FIXAÇÃO DO EXTINTOR
SEM ESCALA

EXTINTOR DE PAREDE
SEM ESCALA



Altura de instalação das placas



NOTAS:

1. Placa com fundo BRANCO, letras VERMELHAS;
2. Fixar 01 placa pelo de fora ao lado de cada porta de acesso;

RESERVADO AO CBMSC:

NOTAS:
1. OCUPAÇÃO: Reunião de Público com Concentração;
2. RISCO LEVE: 4,41 kg/m²

AMUREL
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA
REGISTRO CREA/SC 116870-8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNÍCIPIO DE BRAÇO DO NORTE

Título
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Referência
PALCO MULTIUSO
EDIFICAÇÃO NOVA

Conteúdo
DETALHES

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO = 192,52 m²

Endereço da Obra
RUA PROF. PEDRO MICHELS - N. S. FÁTIMA - BRAÇO DO NORTE/SC

Associado
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ/MF 82.928.664/0001-80

Medidas Lineares

Desenho

Resp. Projeto
EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA/SC - 021.896-0

Data
ABRIL / 2019

Folha Nº
02
03

Nome do Arquivo
201937634

Ticket Nº

Escala
INDICADA

FORMATO A3(297mm x 420 mm)