F2 - FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO OU CONSULTA TÉCNICA EXTERNA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO PARA CONSULTA TÉCNICA EXTERNA OU REQUERIMENTO

Obs.: A consulta técnica e o requerimento são dois instrumentos utilizados pelo público externo para obter resposta do CBMSC acerca de dúvidas ou problemas relacionados à segurança contra incêndio e pânico. A consulta técnica tem por objetivo obter uma resposta do CBMSC sobre questões gerais relacionadas às formas em vigor ou a aplicação de determinados casos concretos às normas. O requerimento se destina a obter uma resposta específica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação). A consulta técnica deve ser direcionada à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação (em caso de edificação específica) ou do local de domicílio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento deve ser direcionado sempre à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação.

(**X**) REQUERIMENTO	( ) CONSULTA TÉCNICA À SSCI	( ) OBM destinatária:
Data: **23/05/2022**	Processo (se houver):	RE da edificação (se houver):

Solicitante: **Edson Medeiros de Oliveira**

Telefone: **(48) 99162-2520**		E-mail: **edsonmedeirosoliveira11@gmail.com**	
( ) Proprietário	(**X**) Responsável técnico	( ) Responsável pelo uso	( ) Procurador
IN a que se refere a consulta: **IN 7**		Assunto específico: **ISENÇÃO DO SHP**	

Identificação da edificação e/ou área de risco (não preencher se a consulta não de referir a uma edificação específica):
QUADRA COBERTA DO AVISTOSO

Logradouro: **RODOVIA BRN 424**		N°: **S/N**
Bairro: **AVISTOSO**	Cidade: **BRAÇO DO NORTE**	CEP: **88.750-000**
Complemento:	Referência:	

Observações sobre a área objeto da consulta:

Descrição sobre consulta/requerimento: **SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO - ISENÇÃO**

Seção III
Isenção do SHP

Art. 4º *Fica isenta a instalação do SHP para:*
I – imóveis com carga de incêndio ≤ 5 kg/m² (carga de incêndio desprezível);

Conforme cálculo determinístico, a qfi foi de 0,34kg/m².

Sendo assim, conforme Art. 4º, solicito que o sistema SHP seja desconsiderado para este empreendimento.

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953
Assinado de forma digital por EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953
Dados: 2022.05.24 13:59:39 -03'00'

Assinatura:

Anexos apresentados com a consulta:

DADOS PREENCHIDOS PELO CBMSC (responsável pela resposta):

Responsável pela resposta: Posto/Guard.: Mtcl.: Nome:

DECISÃO TÉCNICA (descrição da resposta):

Assinatura: